

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 3

П Р И К А З

29.11.2023

№ ЛЗ-13-639/3

г. Сургут

**Об утверждении плана
мероприятий по устранении
выявленных нарушений**

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований №б/н, от 28.11.2023 года ТО Управлением Роспотребнадзором по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений по результатам контроль-надзорных мероприятий (приложение).
2. Секретарю руководителя Беляковой О.В., ознакомить лиц, указанных в приложении, с настоящим приказом в трехдневный срок.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Гостановский

Исп. Айсина В.Г.

№ п/п	Выявленное нарушение		Срок устранения по предписанию	Вид нарушения	Ответственные за устранение нарушений в срок до 29.12.2023	Срок предоставления промежуточной информации в департамент образования Администрации города по выполнению выявленных нарушений (в случае невыполнения нарушений указать причины и информацию о проведенных мероприятиях)
	Выявленное нарушение	Предписание от 28.11.2023				
1	Имеются дефекты покрытия стен (трещины) в раздевальной при спортивном зале для мальчиков (отслоение штукатурки) что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка должны быть влагостойкими).	Предписание от 28.11.2023	29.12.2023	требуется ремонт (Устранение дефектов покрытия стен)	Айсина В.Г.	Планируется ремонт (24.11.2023 написано письмо в МКУ "ДЭАЗиС" о проведении обследования стены и устранений дефекта покрытия в виде трещин) В раздевале для мальчиков ремонт на конечном этапе
2	Имеются дефекты покрытия стен (трещины) в учебных кабинетах №313, № 315, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка должны быть влагостойкими).		29.12.2023	требуется ремонт (Устранение дефектов покрытия стен)	Айсина В.Г.	Планируется ремонт (устранение трещин), письмо в МКУ "ДЭАЗиС"
3	В учебном кабинете №2 на стенах бумажные обои, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка должны быть влагостойкими).		29.12.2023	требуется ремонт	Айсина В.Г.	Планируется в июне-июле 2024 года (летние каникулы) замена обоев
4	Имеются дефекты покрытия пола (линолеум) в учебных кабинетах №315, № 2, кабинет технологии для девочек, актовый зал, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка должны быть влагостойкими).		29.12.2023	требуется ремонт (Устранение дефектов покрытия стен)	Айсина В.Г.	Планируется ремонт (устранение дефектов покрытия пола - линолеум), письмо в МКУ "ДЭАЗиС"
5	Имеются дефекты покрытия потолка(следы течи) в учебных кабинетах №318, № 305, в спортивном зале, что является нарушением п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолка должны быть влагостойкими).		29.12.2023	требуется ремонт (Устранение дефектов потолка)	Айсина В.Г.	Производится ремонт (устранение дефектов потолка), письмо в МКУ "ДЭАЗиС"

6	<p>В учебных кабинетах №№Н-305, 302, кабинет химии, 101, 102, 105, 2 и т.д. окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.</p>	29.12.2023	Приобретение и монтаж жалюзи	Айсина В.Г.	До мая 2024 года планируется приобретение подъемно-поворотных жалюзи
7	<p>Имеются дефекты покрытия (деформация, сколы покрытия) учебной мебели в учебных кабинетах, что является нарушением п. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.4.3 Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств).</p>	29.12.2023	Приобретение новой мебели	Айсина В.Г.	Произведена поставка мебели
8	<p>В актовом зале установлена мебель (стулья) с неустойчивым покрытием к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.4.3 Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств).</p>	29.12.2023	Требуется приобретение покрытия, устойчивого к воздействию влаги	Айсина В.Г.	
9	<p>Количество обучающихся во многих классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанного в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)</p>	29.12.2023		Айсина В.Г.	Направлено письмо в Департамент образования по комплектованию классов
10	<p>Согласно протоколу лабораторные исследований ФБУЗ «Ц и Э в ХМАО-Югре в городе Сургуте, Сургутском районе, в городе Когалыме» №34146.23 от 27.11.2023 в дезинфицирующем растворе Део-хлор 0,015% массовая доля активного хлора превышена и равна 0,021+0,005, что противоречит МУ 4.1.005-17 и не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	29.12.2023	Организационный	Айсина В.Г.	Проведение дополнительного инструктажа по разведению дезинфицирующего раствора с уборщиками служебных помещений
11	<p>На 2 и 3 этаже для учащихся предусмотрен только 1 туалет, что не соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м 2, от 3 до 7 лет - 16,0 м 2, для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м 2 на ребенка.</p>	29.12.2023	Требуется ремонт	Айсина В.Г.	Планируется на период проведения комплексного ремонта

12	<p>Обучающиеся не обеспечивают мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Не соблюдаются (например, в кабинетах №316, №318) маркировка мебели в учебных кабинетах (высота стульев разная, маркировка одинаковая), что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Обучающиеся, воспитанники и отдаленные обеспечивают мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом 6. Мебель для учебных заведений (парта, столы и стулья) обеспечивается Световой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.</p>	29.12.2023	Организационный	Айсина В.Г.	Исправлено.
13	<p>Гардеробы не оснащены местом для хранения обуви на каждого обучающегося, что является нарушением п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 м² на ребенка. Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками и для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейке).</p>	29.12.2023	Требуется ремонт	Айсина В.Г.	Планируется на период проведения комплексного ремонта
14	<p>Отсутствуют отражающие устройства на отопительных приборах на I этаже, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Отражающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.</p>	29.12.2023	Требуется приобретение и установка оборудования	Айсина В.Г.	Исправлено.