

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000110491970 _____

Дата «27» 05 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 109 г. Сургут, ул. Республики, 75/1 « 27 » 05. 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной


(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110491970 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лица № 3 ИНН 8602002183, ОГРН 1028600603679. 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На территории общеобразовательной организации выявлены дефекты покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории:



трещины, выбоины, бордюры со сколами или отсутствуют, что **не соответствует требованиям** п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» *«Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»*

2. Отсутствуют душевые и туалетные комнаты в основном спортзале на 1ом этаже, что **не соответствует требованиям** п.3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», *«При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м, душевых - 12,0 м».*

3. Выявлено нарушение отделки в учебных классах: отслоение окрасочного слоя, трещины, отслойка обоев, поверхность пола имеет следы истирания, порывы, расхождения по стыками покрытия стен, пола, потолка нарушены в рекреациях, подсобных помещениях, инвентарных, коридорах, в спортзале (потеки на потолке, стенах), раздевалках при спортзале, кабинет технологи девочек, кабинете химии, лаборантской кабинета химии, помещений для переодевания при спортзале и др., что **не соответствует требованиям** п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

4. Отсутствует вентиляция местная над станками в кабинете технологии мальчиков, что **не соответствует** требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», *«Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением».*

5. В кабинетах №№105,103,101- окна отсутствуют солнцезащитные устройства, что **не соответствует требованиям** п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ лицей №3 без дефектов п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, согласно требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения».

2. Оборудовать в спортивном зале на 2 этаже душевые и туалетные комнаты, согласно п.3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

3. Устранить нарушения отделки (стен, пола, потолка) и следы протекания: в учебных кабинетах, в рекреациях, подсобных помещениях, инвентарных, коридорах, в спортзале, раздевалках при спортзале, кабинет технологи девочек, кабинете химии, лаборантской кабинета химии, помещений для переодевания при спортзале и др., согласно требованиям п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Оборудовать местную вентиляцию над станками в кабинете технологии мальчиков, согласно требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. Оборудовать окна в кабинетах № №№105,103,101 солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, согласно требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений: 30.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 ИНН 8602002183, ОГРН 1028600603679. 628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в

г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: _г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс __8(3462)246-077_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 08 2024. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Хайруллина К.М. (инициалы и фамилия)
--	---	---

С	предписанием	ознакомлен(а)	«27» 05 2024 г.
		 (подпись)	Н.В. Гостановский (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
